



# AtsBOX

Via dei Cavalieri di Malta, 12 - Zona Noghere 34015 Muggia (TS) - P.IVA 01151470323 - Cap.Soc. 60.000,00 € - I.v.R.E.A. TS-128488  
www.atsbox.it @: info@atsbox.it Tel: +39.335.6370421 Pec: centroediletrieste@pcert.postcert.it

## **D.LGS. 9 APRILE 2008, n.81 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

*Salva e scarica l'allegato per una facile consultazione!  
Il presente documento tratta esclusivamente la parte della logistica di cantiere .*

*Allegato XIII : prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere.*

- 1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente Decreto Legislativo.**

### **PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI.**

#### **1. Spogliatoi e armadi per il vestiario**

**1.1.** I locali spogliatoi devono disporre di adeguata areazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili, ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

**1.2.** Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

**1.3.** La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

#### **2. Docce**

**2.1.** I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. **Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.**

#### **3. Gabinetti e lavabi**

**3.1.** I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

**3.2.** I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

### **3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.**

**3.4.** Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

**3.5.** In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

## **4. Locali di riposo, di refezione e dormitori**

**4.1.** I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

**4.2.** Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.

**4.3.** I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

**4.4.** Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

**4.5.** I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.

## **5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione**

**5.1** Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.



**VISITA IL SITO SUL NOLEGGIO [www.atsbox.it](http://www.atsbox.it)**